


Προμήθεια και Τοποθέτηση

Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασιών

2014





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

*Προμήθεια και Τοποθέτηση
Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Λεβητοστασίων 2014*

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από τις ετήσιες συντηρήσεις λεβητοστασίων του Δήμου προέκυψαν παρατηρήσεις και βλάβες προς αποκατάσταση. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται η παρούσα μελέτη.

Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη προβλέπει:

- τοποθέτηση υδροστατών
- αντικατάσταση επιβραδυντών καυσαερίου
- αντικατάσταση καυστήρα

Η προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7326.0028 του Προϋπολογισμού 2014 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού λεβητοστασίων σχολικών κτιρίων» και εγγεγραμμένη πίστωση 5.000€.

Κωδικός CPV: 42160000-8

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την **χαμηλότερη τιμή**, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 και της Υ.Α. 113589/93 (ΕΚΠΟΤΑ).

Αργυρούπολη, 04-06-2014

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Φραγκίσκος Κοντορούσης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

*Προμήθεια και Τοποθέτηση
Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Λεβητοστασίων 2014*

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Α' ΚΑΠΗ Αργυρούπολης	Τοποθέτηση 2ου υδροστάτη καυστήρα	τεμ	1	70,00 €	70,00 €
2	2ο Δημοτικό Ελληνικού	Τοποθέτηση επιβραδυντών καυσαερίου	τεμ	1	190,00 €	190,00 €
3	3ο Δημοτικό Ελληνικού	Αντικατάσταση επιβραδυντών καυσαερίου	τεμ	1	190,00 €	190,00 €
4	2ο Γυμν. Διαπολ. Εκπ/σης	2ο σωληνάκι πετρελαίου	τεμ	1	30,00 €	30,00 €
5	1ο Λύκειο Ελληνικού	Αντικατάσταση καυστήρα	τεμ	1	1.200,00 €	1.200,00 €
6	7ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης	Τοποθέτηση 2ου υδροστάτη καυστήρα	τεμ	1	70,00 €	70,00 €
Άθροισμα						1.750,00
Φ.Π.Α 23%						402,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						2.152,50

Αργυρούπολη, 04-06-2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Τμηματάρχης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Φραγκίσκος Κοντορούσης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Δημήτρης Νάσιος
Πολιτικός Μηχανικός



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν, πριν την υποβολή προσφοράς, να προσέλθουν επί τόπου και να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών και απαιτήσεων της Υπηρεσίας. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του νέου καυστήρα του 1^{ου} Λυκείου Ελληνικού μετά την αντικατάστασή του. Υλικά και μικροϋλικά που ενδεχομένως δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη και κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίησή της βαρύνουν τον ανάδοχο και για το λόγο αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν και να συμπεριληφθούν στην οικονομική του προσφορά. Δεν θα γίνει δεκτή οποιαδήποτε σχετική μεταγενέστερη οικονομική απαίτηση.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πληρούν τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές:

Καυστήρας 1^{ου} Λυκείου Ελληνικού

- **Διβάθμιος** καυστήρας πετρελαίου
- Ενδεικτική περιοχή λειτουργίας: 150-360kW περίπου
- Κατάλληλος για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης
- Αυτόματο ντάμπερ αέρα
- Πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC
- **Εγγύηση** καλής λειτουργίας: ΔΥΟ (2) έτη
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ: (α) RIELLO PRESS GW (β) JOANNES G35/2 ή άλλος ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η προμήθεια, η μεταφορά, η τοποθέτηση, η πλήρης ηλεκτρολογική σύνδεση, η πλήρης σύνδεση με την υφιστάμενη εγκατάσταση πετρελαίου και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Υδροστάτης Καυστήρα

Επαφής ή εμβαπτιζόμενος, με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας από 20°C έως 90°C

Επιβραδυντές Καυσαερίων

Κατάλληλοι για τους λέβητες στους οποίους θα τοποθετηθούν:

- 2^ο Δημοτικό Ελληνικού: Λέβητας JING 70.000 kcal/hr
- 3^ο Δημοτικό Ελληνικού: Λέβητας SOULIS 120.000 kcal/hr

Αργυρούπολη, 04-06-2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Τμηματάρχης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Φραγκίσκος Κοντορούσης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Δημήτρης Νάσιος
Πολιτικός Μηχανικός



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδος:

α/α	Θέση	Περιγραφή	Μον. Μετρ.	Ποσό -τητα	Τιμή Μονάδος	ΣΥΝΟΛΟ
1	Α' ΚΑΠΗ Αργυρούπολης	Τοποθέτηση 2ου υδροστάτη καυστήρα	τεμ	1		
2	2ο Δημοτικό Ελληνικού	Τοποθέτηση επιβραδυντών καυσαερίου	τεμ	1		
3	3ο Δημοτικό Ελληνικού	Αντικατάσταση επιβραδυντών καυσαερίου	τεμ	1		
4	2ο Γυμν. Διαπολ. Εκπ/σης	2ο σωληνάκι πετρελαίου	τεμ	1		
5	1ο Λύκειο Ελληνικού	Αντικατάσταση καυστήρα	τεμ	1		
6	7ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης	Τοποθέτηση 2ου υδροστάτη καυστήρα	τεμ	1		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ:						

Επιπλέον, δηλώνω τα κάτωθι:

- (1) Προσήλθα επί τόπου των εργασιών και έλαβα γνώση των ειδικών συνθηκών και απαιτήσεων της Υπηρεσίας.
- (2) Αναλαμβάνω την υποχρέωση να παραδώσω ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τον καυστήρα του 1^{ου} Λυκείου Ελληνικού μετά την ολοκλήρωση όλων των περιγραφόμενων εργασιών.
- (3) Υλικά και μικροϋλικά που δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη και κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της μελέτης βαρύνουν εμένα και έχουν συμπεριληφθεί στις τιμές μονάδος της οικονομικής μου προσφοράς.
- (4) Για τον καυστήρα του 1^{ου} Λυκείου Ελληνικού παρέχω εγγύηση δύο (2) ετών.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα και υπογραφή)

Αργυρούπολη ____/____/2014
(Ημ/νία συμπλήρωσης)