



Αργυρούπολη, 11/5/2017
Αρ. Πρωτ. 15835

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Αθανασίου Διάκου 2, 16451 Αργυρούπολη
τηλ. 210-9600919, fax 211-411973
Πληρ. Σπ. Βελιώτης

Προς
Τμήμα Εξόδων

Θέμα: Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017

Κατόπιν εγγράφων και τηλεφωνικών διευκρινήσεων που μας ζητήθηκαν από υποψηφίους σχετικά με τον διαγωνισμό της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017, παρακαλούμε για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου μας των κατωτέρω διευκρινήσεων προς κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο:

1. Εκ παραδρομής συμπεριελήφθησαν στο τελικό κείμενο της μελέτης (στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές) υλικά που είχαν ενταχθεί αρχικά προς προμήθεια αλλά τελικά κρίθηκε άσκοπη η προμήθειά τους, πλην όμως δεν διαγράφηκαν από το τελικό κείμενο. Τα υλικά αυτά όπως είναι εύκολα αντιληπτό δεν υπάρχουν στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά και στον πίνακα του τιμολογίου προσφοράς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, εφόσον τελικά συμμετάσχετε στον διαγωνισμό, **μόνον τα υλικά που περιλαμβάνονται στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης -τιμολογίου προσφοράς της μελέτης**, τα οποία είναι αυτά που εν τέλει θα προμηθευτεί η Υπηρεσία. Είδη που δεν περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, παρά την όποια τεχνική περιγραφή τους που δύναται να υφίσταται, παρακαλούμε να τα αγνοήσετε καθώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον προμήθειάς τους εκ μέρους της Υπηρεσίας.
2. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι:
 - 2.1. Ισχύει κανονικά προς προμήθεια ο αναγραφόμενος λαμπτήρας στον α/α 31 του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και όχι ο λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων 100 W E27 αχλαδωτή
 - 2.2. Ισχύει κανονικά προς προμήθεια ο αναγραφόμενος λαμπτήρας στον α/α 27 του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και όχι ο λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων 70 W E27 σωληνωτή.
Επισημαίνουμε ότι ο προς προμήθεια λαμπτήρας θα πρέπει να είναι φωτεινής ισχύος τουλάχιστον 15.000 lm και όχι 18.000 lm όπως εσφαλμένα αναγράφεται.
 - 2.3. Ισχύει κανονικά προς προμήθεια ο αναγραφόμενος λαμπτήρας στον α/α 29 του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και όχι ο λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 250W E40 σωληνωτή.
Επισημαίνουμε ότι ο προς προμήθεια λαμπτήρας θα πρέπει να είναι φωτεινής ισχύος τουλάχιστον 20.000 lm και όχι 200.000 lm όπως εσφαλμένα αναγράφεται!
 - 2.4. Ισχύει κανονικά προς προμήθεια ο αναγραφόμενος λαμπτήρας στον α/α 33 του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και όχι ο λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσεως ισχύος 70W E27 αχλαδωτή

με εκκινήτη.

2.5. Ισχύει κανονικά προς προμήθεια ο αναγραφόμενος λαμπτήρας στον α/α 23 του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και όχι ο λαμπτήρας αλογόνου 120W δύο άκρων.

2.6. Ισχύει κανονικά προς προμήθεια ο αναγραφόμενος λαμπτήρας στον α/α 22 του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και όχι ο λαμπτήρας αλογόνου 42W GU10.

2.7. Ισχύουν κανονικά προς προμήθεια οι αναγραφόμενοι λαμπτήρες στους α/α 36,37 και 38 του ενδεικτικού προϋπολογισμού και όχι οι περιγραφόμενοι λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W-250W-400W αχλαδωτοί όπως αυτοί περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

2.8. Ισχύει κανονικά προς προμήθεια ο αναγραφόμενος λαμπτήρας στον α/α 28 του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

2.9. Ισχύει κανονικά προς προμήθεια ο αναγραφόμενος λαμπτήρας στον α/α 6 του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και όχι ο περιγραφόμενος λαμπτήρας 30-35W αχλάδι LED IP54 E27 των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών.

2.10. Επισημαίνουμε ότι ο προς προμήθεια στον α/α 30 του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι φωτεινής ισχύος τουλάχιστον 39.000 lm και όχι 390.000 lm όπως εσφαλμένα αναγράφεται!

2.11. Επισημαίνουμε ότι μετά από ενδελεχή έρευνα της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι για τον α/α 34 του ενδεικτικού προϋπολογισμού τα προσφερόμενα lumen πρέπει να είναι 9.000 και όχι 10.000 όπως εσφαλμένα αναγράφεται.

2.12. Επισημαίνουμε ότι στον α/α 14 του ενδεικτικού προϋπολογισμού το ντουί πρέπει να είναι D3 και όχι D2 όπως εσφαλμένα αναγράφεται.

3. Δεν ενδιαφερόμαστε να προμηθευτούμε: λαμπτήρα κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων E40 150W αχλαδωτό, λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσεως 125W E27 αχλαδωτό, λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 250W E40 αχλαδωτό, λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 80W E27 αχλαδωτό, λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης σωληνωτής μορφής διαφόρων ισχύων (100W, 150W, 250W, 400W), λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 400W ενδεικτικού τύπου Philips SON-T Comfort ή ισοδυνάμου, λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 100W με εκκινήτη αχλαδωτό, λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 150W με κάλυκα G12,

4. Επισημαίνουμε ότι για τα προς προμήθεια είδη με α/α 39, 40, 41 42 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ισχύουν τα αναγραφόμενα στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές.

5. Επισημαίνουμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές απεικονίζονται επαρκώς στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο Προϊστάμενος
Αυτ.Τμ. Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Σπυρίδων Σ. Βελιώτης
Ηλεκ/γος Μηχ/κός ΤΕ, ΜSc, ΠτΘ με Α'β.